

Rengøring af vandsystemet

Efter medicinering eller under tomgang

1. Fremstilling af stamopløsning:

Desintec WH-R-Aktiv Plus anvendes i en brugsopløsning på 0,1 %

10 liter vand + 1,0 liter WH-R-Aktiv Plus
25 liter vand + 2,50 liter WH-R-Aktiv Plus
50 liter vand + 5,0 liter WH-R-Aktiv Plus
100 liter vand + 10,0 liter WH-R-Aktiv Plus
200 liter vand + 20,0 liter WH-R-Aktiv Plus

2. Indstil medicinblanderen til at dosere 1,0 % af stamopløsningen.
Hvis medicinblanderen står på 2 %, halveres mængden af WH-R Aktiv Plus
3. Tilsæt WH-R-Aktiv Plus stamopløsningen i 1-3 dage efter medicinering eller i de sidste 24 timer inden sektionen tømmes, så der står brugsopløsning i rørene under tomgang.
4. Behandlingen kan suppleres med en hovedrengøring når sektionen er uden dyr.

Husk, handsker og briller når du arbejder med koncentreret WH-R-Aktiv Plus (ætsende)

Hotline: Erling Lindberg:

2128 2862

Danish Aggro

Rengøring af vandsystemet i stalde (uden dyr)

1. Når stalden er tom tilsættes **Desintec WH-R Aktiv Plus** til vandsystemet.
2. Stil medicinblanderen på 1,6-2,5 %, sug direkte af dunken.
3. Gå ind i stalden til den sidste ventil på vandstrengen, tryk på den indtil der kommer brugsopløsning ud af den. Aktiver derefter alle ventiler i stalden på samme måde.
4. Lad opløsningen stå i systemet i minimum 4-6 timer
5. Skyl Desintec WH-R Aktiv Plus brugsopløsningen ud af vandsystemet med rent vand, Husk at aktivere alle ventiler.
6. Fjern evt. brugsopløsning fra drikkebrug- og kopper inden indsættelse af grise i sektionerne igen

Husk, handsker og briller når du/I arbejder med koncentreret WH-R Aktiv Plus (meget ætsende)

Hotline: Erling Lindberg +45 21 28 28 62

 Vilofarm

 Danish Agro